

OVL Regio Veluwe en Flevoland

Omschrijving

Oorspronkelijk had bij GPLK de nul een kleinere doorsnede dan de fasen :

- 3 x 25 & 1 x 16 mm²
- 3 x 35 & 1 x 25 mm²
- 3 x 50 & 1 x 35 mm²

Bij toepassing van ongelijke hoofdadars blijkt dat ook vaak de hulpaders qua kleurbestemming afwijken van wat gangbaar is:

- **geel / blauw** nachtverlichting
- **rood** avondverlichting

Bij verschil in doorsnede van de hulpaders geldt :

- dik OV
- dun tarief

- Kunststof kabel 4 aderig met hulpaders
- GPLK 4 aderig met hulpaders
- 50 Al, 25Cu en 16Cu kan als net- of aansluitkabel toegepast zijn.
- De 4 hulpaders OV & tarief ook aansluiten.
- OV-aders in Flevoland en Veluwe zijn **Rood** + **Blauw**