


Schema 1-1025 Haarlem

Dyn 5

10kV



* Kleur is bij oude installaties wit in plaats van geel

Distributie-station

Let op !!!!

Door toepassing Transformator Dyn 5 inplaats van Dyn 11 is het draaiveld (volgorde L1,L2,L3) op LS trafoklemmen gewijzigd Dus:

- Bij montage van stroomtransformatoren (t.b.v. kWh meting) op LS trafoklemmen, de uitvoering van de secundaire bedrading (aansluiten van meettransformatoren en meetspanning) hierop aanpassen
- Bij aansluiten LS zijde transformator door installateur deze hierover informeren.

AANSLUITSCHEMA 1-1025



Beheerkaart

Get: Willem Ravensbergen 01-05-2019

Wijz datum: 21-06-2018 eerste versie

Wijz datum: 01-05-2019 Naam aangepast

Wijz datum:

Proj. realisator :

